



■お客様ご記入欄

現場名	
略称名	
■G.L~管下	H=()mm
■接続管(呼び径) 管種()・φ()mm	
備考欄	

品名(規格名)	参考重量(1基)	数量
上部1200×1200×150	709kg	4基
下部1200×1200×1150	2004kg	4基
合計	2713kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にて願います。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

材料表(準備部材)

種別	規格	数量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4組
調整リング	H=	- 個
L型固定金具	SS400	8 個
L型固定金具固定用ボルト(L=30)	SS400-M12	16 本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3 組
樹脂巻ステップ	-	8 本
亜鉛Rステップ	SS400+HDZ55	- 本
ステップ固定用ボルト(L=30)	SUS304-M12	16 本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	16 枚
ピットホール(標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4 組
ダストトラップ(標準・200~300)	SUS304	1 組
芯棒打込み式座金付きアンカー(下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	36 組
OKエポボンド	弾力性接着剤	12 本
止水栓	-	4 個
フック	SS400	2 本
本体吊り金具(アイボルト)	SS400-M16	4 個

0. K式油水分離槽 4槽式 OKYO-1213			
品名	検	設	縮
承認	図	計	尺
			図示
株式会社 オイキ			図番
			1213-4